АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга)

1027808910557	ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1.85.14	ОКВЭД основной
2	ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	13	ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	75203	ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Директор	Стогова Елена Анатольевна
Телефон, факс руководителя объекта	Тел.417-41-97	Факс 417-41-97
E-mail объекта	scool426-spb@yandex.ru	
Юридический адрес объекта	198412 (индекс)	Санкт-Петербург город Ломоносов улица Владимирская дом 28 литер А (почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	198412 (индекс)	Санкт-Петербург город Ломоносов улица Владимирская дом 28 литер А (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	198412 Санкт-Петербург город Ломоносов улица Владимирская дом 28 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	198510 (индекс)	Санкт-Петербург,г. Петергоф Калининская ул. д. 7 (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга Попов Дмитрий Александрович

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 450-74-20	Факс (812) 450-65-18
E-mail руководителя вышестоящей организации		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Входные площадки 1,2	1	1	1	Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	Да		п. 5.1.3	
					Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	Да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Да		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **«К»**	м	0,002	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-**«К»**	соответствие	1,5*1,85		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; **«К»**	соответствие	2,45*1,7		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»**	соответствие	2,6	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Входные двери	1	1	1	Ширина в свету **»К»**	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**	м	0,01	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	соответствует		п. 5.1.5	
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	соответствует			
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Вестибюли 1,2,3,4,				Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»**	м	Нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **«С»**	наличие	Нет		п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**	наличие	Нет			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ступеней «О», «С», «Г»					
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%).	5	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	1,0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,75	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	(%).		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина между поручнями **«К»**	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»**	м		1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»**	м		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«О», «К», «С»**	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		
2	**Входной узел** (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0,27-0,37	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м	0,13-0,17	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц **«О»**	м	1,60-1,67	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	отсутств.	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие	отсутств.		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г»**	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых	наличие	да			

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198412 Санкт-Петербург город Ломоносов улица Владимирская дом 28 литер А
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	5578,6 кв.м.
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3,4 этажи
Кадастровый номер объекта	78: 40: 2 0 5 3 4 0 3: 3000
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Подходы к объекту, пути движения**									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Тротуар,дорожка	1	1	1	Ширина пешеходных путей **«К»**	м	2,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»**	м	0,010-0,0015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	Асфальт, плитка		п. 4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **«С»**	наличие			п.4.3.4, рис.Д.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения **«С»**	наличие				
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Наружные лестницы	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м		0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц **«О»**	м		Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	наличие				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Пандус стационарный	1	1	1	Уклон пандуса **«К»**	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Пути движения внутри здания**									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Коридоры 1,2,3,4				Ширина **«К»**	м	2,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Кабинеты, служебные помещения	1	1	1	Ширина **«К»**	м	0,6-0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот **«К»**, **«С»**	м	0,014-0,20	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»**	наличие	в наличии		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Межэтажные лестницы				Размеры ступеней: ширина проступей **«О»**, **«С»**	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней **«О»**, **«С»**	м	0,15	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О»**, **«С»**	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О»**, **«С»**	м	0,3	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О»**, **«С»**	наличие	нет		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»**	м	1,3	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О»**, **«С»**	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Соотв.		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема **«К»**	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон **«К»**	%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м **«К»**	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					не более 1:12 «К»					
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие				
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	
5	**Санитарно-гигиенические помещения** (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м		Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной ««К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7	
4	**Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ**									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0	0						
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м		12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м		Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
	Столовая, буфет	1	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,76	0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной **«К»**	м		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной **«К»**	м		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса **«О», «К», «С»**	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса **«К»**	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0						
					«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины **«К»**	м		Не менее 1,7	п. 5.2.18	
					Глубина кабины **«К»**	м		Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема **«К»**	м		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, **«С»**	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Автостоянки**									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов **«К», «О»**	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **«К», «О»**	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки **«К»**	м		3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки **«К»**	м		6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»**	наличие			п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) **«К»**	наличие				

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:	Заместитель директора по АХР	Смирнова С.Н.		«31»декабря 2017г.
	Должность	ФИО	(подпись)	
телефон	417-43-63			
	Директор	Стогова Е.А.		«31»декабря 2017г.
Согласовано:	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО	(подпись)	
телефон	417-41-97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Туалет 1 ЭТАЖ	1	0	0	Ширина «К»	м	2,2	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м	2,25	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м	1,0	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	наличие		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	**0,8**	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О» , «С»	соответствие	Не соотв		п.5.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О» , «С»	соответствие	Не соотв			
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие	Не соотв			
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	Отс.		п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие	В наличии			
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С»,«О»	наличие	Отс.		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	1,0	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м	1,0	Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	**Отс.**		п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м	Отс.	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»**	м	Отс.	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей **«К»**	м	Отс.	Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) **«С»**	наличие	**Отс.**		п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны									
	Кабины душевые в спортивном зале	1	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: **«К», «О», «С»**	м		Не более 0,48	п..5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **««К», «С», «О»**	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина **«К»:**	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина **«К»**	м		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»**	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей **«К»**	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) **«С»**	наличие			п.5.4.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					около расчетно-кассового аппарата;	м	1,8	Не менее 1,1	п.7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м	1,1	Не менее 0,9	п.7.4.7	
					между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»**	наличие		Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»**	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, **«С»**	наличие	частично		п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте **«О», «С»**	м		От 0,9 до 1,2	п.7.5.12	
								для детей0,5		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной **«К»**	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна **«С»**	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м **«С»**	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна **«О»**	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевальных **«К»**	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны									
	Стадион, трибуны, спортивные залы	0	1	1	Пандус для подъема на сцену: ширина **«К»**	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон **«К»**	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте **«К»**	м		0,7	п.7.6.7	
								0,9	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном	соответствие			п.7.6.2	